



МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Хабаровского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ

01.06.2016 № 401-р
г. Хабаровск

Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии муниципального унитарного предприятия коммунальных услуг Нанайского муниципального района (с. Троицкое Нанайского района Хабаровского края) на 2017 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении", постановлением Правительства Хабаровского края от 06 мая 2006 г. № 69-пр "Об утверждении Положения о министерстве жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края", постановлением Правительства Хабаровского края от 22 декабря 2010 г. № 363-пр "Об определении уполномоченных органов исполнительной власти Хабаровского края по реализации федеральных законов от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении", от 27 июля 2010 г. № 237-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации":

Утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии муниципального унитарного предприятия коммунальных услуг Нанайского муниципального района (с. Троицкое Нанайского района Хабаровского края) на 2017 год.

Министр

Д.В. Тюрин

КОПИЯ ВЕРНА



Заместитель начальника управления по работе с населением, средствами массовой информации и межведомственного взаимодействия — начальник отдела организационно-территориальной и методической работы и делопроизводства — О.П. Резниченко


УТВЕРЖДЕНЫ
 распоряжением
 министерства жилищно-
 коммунального хозяйства
 Хабаровского края
 от 01.06 2016 г. № 401-1

НОРМАТИВЫ

удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источни-
 ками тепловой энергии муниципального унитарного предприятия комму-
 нальных услуг Нанайского муниципального района (с. Троицкое Нанай-
 ского района Хабаровского края) на 2017 год

№ п.п.	Наименование теплоисточника	Вид топлива	Нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2017 год, кг.у.т./Гкал
1	Котельная Аэропорт	Каменный уголь	236,76
2	Котельная Гараж	Каменный уголь	226,38
3	Котельная Дом Культуры	Каменный уголь	185,49
4	Котельная Средняя школа №2	Каменный уголь	186,79
5	Котельная Ростелеком	Каменный уголь	232,47
6	Котельная Школа №3	Каменный уголь	238,79

КОПИЯ ВЕРНА

Заместитель начальника управления по работе с населением, средствами массовой информации и межведомственного взаимодействия – начальник отдела организационно-территориальной и методической работы и делопроизводства  О.П. Резниченко

